

Зарядка огнетушителей, перезарядка огнетушителей

В обязательном порядке производится **перезарядка огнетушителей**, которые ранее использовались для пожаротушения. Время, когда по необходимости производится **зарядка огнетушителей**

(а также перезарядка), всецело связано с условиями, в которых они эксплуатируются, а также от типа ОТВ, который используется.

Водные (водные с добавлениями) аппараты проходят перезарядку 1 раз в год, это же касается пенных и порошковых (по выбору). Аппараты, работа которых основана на углекислоте и диоксиде углерода, взвешивают один раз в год и перезаряжают один раз в 5 лет. Так же и хладоновые.

Аппараты, оснащённые стабилизированным зарядом со многими компонентами, который основывается на пенообразователе из углеводорода, проходят зарядку и перезарядку обязательно один раз в два года. Обязательно 1 раз в пять лет производится перезарядка огнетушителей с воздушно-пенным зарядом.

Все аппараты на порошке, которые установлены на транспорте, но вне кабины (салона), проходят перезарядку в обязательном порядке 1 раза в год, а остальные, находящиеся на транспортных средствах, один раз в два года и не реже.

В аппаратах для пожаротушения на воде, а также на пене, заряд необходимо менять на свежий. Строго недопустимо преобразование аппаратов для тушения пожара из одного в другой тип. Используются составы и их количество строго регламентируется нормативно-техническими или техническими требованиями, которые прописаны в документации на аппарат. Если замена всё же произошла, об этом необходимо оповестить отметкой, также необходимо обязательно известить об этом в письменном виде и потребителя.

Зарядка огнетушителей, перезарядка огнетушителей

Автор: Administrator

06.08.2013 18:29 - Обновлено 08.09.2013 22:11

Недопустима, конечно же, **зарядка огнетушителя** ОТВ больше допускаемой нормы, поскольку возможно его разрушение при наддуве. Заряды, которые не были до конца использованы в некоторых аппаратах, обязательно утилизируются при перезарядке. Перед совершением процедуры по зарядке и перезарядке порошковых и газовых огнетушителей ОТВ их корпуса необходимо просушить. После того как была произведена **зарядка огнетушителя**, наносится метка на его корпус и делается запись в паспорт.

Перезарядка огнетушителя

сопровождается такими же действиями. Метки могут быть в виде этикетки или бирки, которые крепятся к аппарату.