Автор: Administrator
06.08.2013 18:31 - Обновлено 08.09.2013 22:10

Техническое обслуживание огнетушителей

Все устройства данного назначения, вводимые в эксплуатацию, должны быть подвержены техническому обслуживанию. Это способствует поддержанию рабочего состояния огнетушителя, при этом сохраняется надёжность всех узлов на протяжении всего эксплуатационного периода. **Техническое обслуживание огнетушителей** состоит из периодических проверок, осмотра, ремонта, испытаний и перезарядки устройств.

Такое **техническое обслуживание** производится с целью контроля за работоспособностью устройства для пожаротушения, проверки места установки его, а также надёжности креплений. Кроме того, проверяется свободный доступ к огнетушителю, инструкция по эксплуатации аппарата и её читаемость.

Техническое обслуживание обязательно проводят с инструкцией по эксплуатации. Процедура совершается лицом, прошедшим соответствующую подготовку, при этом используются нужные материалы и инструменты. Данное лицо должно владеть знанием нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и ОТВ. Также проверяющий обязан самостоятельно производить все необходимые работы.

Все аппараты для пожаротушения, которые ремонтируются, осматриваются или перезаряжаются, обязательно должны заменяться устройствами для резервного использования, но с такими же параметрами. По окончании технического обслуживания в паспорте огнетушителя ставятся соответствующие пометки, присваивается порядковый номер, наносимый на устройство. Данный номер вносят в журнал учёта огнетушителей. **Техническое обслуживание огнетушителей** проводится ежеквартально, а также каждый год. После того как успешно проведено обслуживание, все аппараты в обязательном порядке просушиваются, красятся (если есть показания) и заряжаются ОТВ.